

湖南省环境保护厅

湘环评辐表〔2018〕110号

湖南省环境保护厅 关于对恒光科技 110kV 变电站技改项目 环境影响报告表的批复

湖南恒光科技股份有限公司：

你公司报送的关于申请开展《恒光科技 110kV 变电站技改项目环境影响报告表》审批的请示及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况

为满足湖南恒光科技股份有限公司供电需要，提高供电可靠性，保证与化工生产区的安全距离，湖南恒光科技股份有限公司拟新建 110kV 变电站 1 座。建设内容为新建半户内 110kV 变电站 1 座，主变容量为 $1 \times 20\text{MVA}$ ，综合配电楼 1 栋，二层建筑，总建筑面积 571.7m^2 ，钢筋混凝土结构；110kV 采用户内式 GIS 设备。项目总投资 2000 万元，其中环保投资 50 万元。

二、环评审查结论

根据重庆宏伟环保工程有限公司对本项目的环评结论和怀化市环境保护局的初审意见，本项目建成后其声环境、电磁环境均能满足国家相关法规和环境标准要求，我厅同意该项目按环评报告提出的项目规模、性质、站址进行建设。

三、环保措施要求

在工程设计、建设、运行管理中，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、变电站按相关规范和要求设计，优先选用低噪声设备，合理布设主变位置，以确保噪声满足相关标准要求。

2、加强施工期环境管理工作，落实各项生态保护和污染防治措施。选用低噪声施工机械和施工方法，合理安排施工时间，控制和减少施工噪声对周边环境的影响；妥善处理工程弃土和建筑垃圾、生活污水和生活垃圾；合理设置施工临时场地；施工结束后应及时做好场地平整和植被恢复。

3、加强运行期的环境管理工作，变电站应设置雨污分流排水系统，生活污水经处理达标后排入园区污水管网。变电站运行期间产生的生活垃圾要安排专人定期进行集中清运、处置。做好事故油池和危险废物的管理工作，建立事故油池日常监管机制、应急预案，防止产生变压器油泄漏事故污染环境。

4、工程投入运行后，应在规定时间内按相关规定及时办理项目的环保竣工自验收手续。你公司在收到批复后 20 个工作日内将批复及环评报告表送至怀化市环境保护局，本项目由怀化市环境保护局负责日常环境监管工作。



抄送：怀化市环境保护局。