

湖南省生态环境厅

湘环评辐表〔2019〕59号

湖南省生态环境厅

关于《湖南怀化黄秧坪 220kV 开关站改造工程 环境影响报告表》的批复

国网湖南省电力有限公司：

你公司报送的《关于申请开展〈湖南怀化黄秧坪 220kV 开关站改造工程环境影响报告表〉审批的请示》、怀化市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、国网湖南省电力有限公司拟在怀化市沅陵县建设湖南怀化黄秧坪 220kV 开关站改造工程。本工程将现有开关站拆除后，在原开关站围墙范围内原址重建，同时为了配合开关站改造，本工程需配套建设 220kV 过渡线路 5 回，新建过渡期线路路径长 1.15km，新建杆塔 13 基。本工程总投资为 5752 万元，其中环保投资为 14.85 万元，环保投资占总投资比例约为 0.26%。根据湖南省湘电试验研究院有限公司对本工程的环评分析结论、专家评审意见及怀化市生态环境局的初审意见，建设单位在落实报告表及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下，从环境保护角

度，我厅同意该工程按环评报告提出的工程规模、性质、站址、路径建设。

二、在工程设计、建设、运行管理中，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格落实工频电、磁场污染防治等环保措施，按照设计规程施工，确保本工程的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

2、开关站优先选用低噪声设备，并采取必要的降噪措施，确保厂界噪声达标排放。合理处置开关站拆除过程中产生的固体废弃物，不得随意堆放、弃置，开关站危险废物应按相关环保法规标准收集、贮存，并交持有危险废物经营许可证的单位利用或处置。开关站内生活废水原则上不外排，若有外排需达标排放。

3、开关站改造完成后，过渡期建设的线路应按要求拆除，并做好生态恢复工作。

4、输电线路建设经过山区林地时，应尽量采取高低腿，尽量加大档距跨越，尽量减少占地和树木砍伐，防止生态破坏和景观的影响。临时线路塔基占用林地的，建设单位在开工前应按照相关要求办理相关征占手续。

三、若工程建设内容发生重大变更时必须重新向我厅申请办理环境保护审批手续，若自批复之日起超过5年方动工建设，必须重新申请办理环境保护审批手续。

四、工程投入运行后，应在规定时间内按相关规定及时办理

项目的环保竣工验收手续。

五、建设单位在收到批复后 15 个工作日内将批复及环评文件送至怀化市生态环境局，本工程由怀化市生态环境局负责日常环境监管工作。



抄送：怀化市生态环境局。