

湖南省生态环境厅

湘环评辐表〔2022〕27号

湖南省生态环境厅

关于湖南怀化通道画笔山风电场 110kV 送出 线路工程环境影响报告表的批复

通道子舞风能开发有限公司：

你公司《关于申请对湖南怀化通道画笔山风电场 110kV 送出线路工程环境影响报告表进行审批的报告》、湖南省生态环境事务中心《关于对湖南怀化通道画笔山风电场 110kV 送出线路工程环境影响报告表的技术评估意见》（湘环事评辐〔2022〕24号）、邵阳市和怀化市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南怀化通道画笔山风电场 110kV 送出线路工程为怀化通道画笔山风电场的配套输电线路工程，工程位于怀化市通道县、邵阳市绥宁县。线路起自怀化通道画笔山风电场项目自建的 110kV 升压站，止于已建的邵阳绥宁县乐安铺 110kV 变电站，线路全长约 13.2km（其中位于通道县溪口镇约 9.7km，位于绥宁县乐安铺乡约 3.5km），全线采用单回路架设，乐安铺 110kV 变电站

扩建间隔 1 回,新增塔基 52 个。本工程静态总投资为 2331 万元,其中环保投资为 65 万元,占工程总投资的 2.79%。根据湖南百恒环保科技有限公司对本工程的环评分析结论、专家评审意见及邵阳市和怀化市生态环境局的初审意见,建设单位在落实报告表及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下,从环境保护角度,我厅同意该工程按环评报告表提出的工程规模、性质、路径建设。

二、在工程设计、建设、运行管理中,必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施,并着重做好如下工作:

1、严格落实工频电、磁场污染防治等环保措施,按照设计规程施工,确保本工程的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

2、加强施工期的环境管理,文明施工,落实生态保护措施,选用低噪声施工机械和施工方法,避免夜间施工,妥善处置工程弃土和建筑垃圾。

3、线路应尽可能避让生态保护红线等生态敏感区,确实不能避让的,应不在红线范围内设置牵张场、弃渣场,采取高塔跨越、档距加大等措施,减少占地和林木砍伐,防止破坏生态环境。

4、建立健全环境保护管理制度,做好电磁环境的科普宣传,预防和减少纠纷。

三、若工程建设内容发生重大变更时必须重新向我厅申请办理环境保护审批手续,若自批复之日起超过 5 年方开工建设,必须重新申请办理环境保护审批手续。

四、本项目竣工后，应按法定时限要求开展环保竣工自主验收工作，并按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

五、建设单位在收到批复后 15 个工作日内将批复及环评文件送至邵阳市生态环境局、怀化市生态环境局，本工程由邵阳市生态环境局和怀化市生态环境局负责日常环境监管工作。



抄送：湖南省辐射环境监督站,邵阳市生态环境局,怀化市生态环境局。